

**Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления
коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории города Новосибирска
согласно приказу департамента по тарифам Новосибирской области от 12.07.2022 № 131-В**

| № п/п | Конструктивные особенности многоквартирного дома или жилого дома | Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, Гкал на 1 куб. м | | |
|----------|--|--|---------|--|
| | | Закрытая система горячего водоснабжения | | Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) |
| | | ЦПП | бойлер | ул. Троллейная, 73 |
| 1. | Оснащенность неизолированными стояками и полотенцесушителями | 0,06779 | 0,06528 | 0,06528 |
| 2. | Оснащенность изолированными стояками и полотенцесушителями | 0,06277 | 0,06026 | 0,06026 |
| 3. | Оснащенность неизолированными стояками и отсутствие полотенцесушителей | 0,06277 | 0,06026 | 0,06026 |
| 4. | Оснащенность изолированными стояками и отсутствие полотенцесушителей | 0,05775 | 0,05524 | 0,05524 |